



Группа НЛМК

Акционерное общество

СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

АО «Стойленский ГОК»

Цех сетей и подстанций

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Энергетического управления
(главный энергетик Общества)

А.А. Павленко

«22» февраля 2024г.

АКТ №18-23

технического обследования

от «22» февраля 2024г.

на перенос сроков текущих ремонтов ГПП-07: яч.07-16 (ТН-6), яч.07-20, яч.07-21, яч.07-22 (ТН-8), 2 с.ш. 6кВ, КЛ-6кВ ф.07-20 до РП-21 яч.21-64; ГПП-14: ВВ-1, ОП-1, Т-1, ЗОН-1, ОП-3, ОП-5, ОП-7, токопровод с литой изоляцией от Т-1 до РШ-14-01, токопровод с литой изоляцией от Т-1 до РШ-14-21, РШ-14-01, шинная сборка 14-01-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-01 до яч. 14-07, РШ-14-21, шинная сборка 14-21-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-21 до яч. 14-27, яч. 14-07 ввод №1, ОП-07, яч. 14-09 ТН-3, яч. 14-27 ввод №3, ОП-27, яч.14-37, ОП-37, КЛ 10 кВ от яч. 14-37 до КТП-559 Т, яч. 14-41 ТН-5, 1 с. ш. 10кВ, 3 с. ш. 10кВ, ВВ-2, ВВС-3, ОП-2, Т-2, ЗОН-2, ОП-4, ОП-6, ОП-8, токопроводы от Т-2 до РШ-14-02, от Т-2 до РШ-14-22, РШ-14-02, шинная сборка 14-22-1, токопровод от РШ-14-22 до яч.14-54, яч.14-10 (ТН-4), яч.14-12, ОП-12, яч.14-28 (ТН-6), яч.14-54, ОП-54, 2 с.ш. 10кВ, 4 с.ш. 10 кВ; РП-21: яч.21-44 (ТН-2), яч.21-62, П-21-62, ТСН-2, Р-ТСН-2, яч.21-59, яч.21-63, яч.21-64, ОП-64, яч.21-67, ВС-21-68, 2 с.ш. 6кВ, ш.п. ячеек секции №2, КЛ-6кВ ф.21-59 до КТП-152 Т-2, КЛ-6кВ ф.21-62 до ТСН-2, КЛ-6кВ ф.21-67 до КТП-197 Т-2; РП-30: яч.30-01, ОП-30-01, яч.30-09 (ТН-1), РВ-1, секция шин 6кВ №1, ш.п. секции №1 РП-44: яч.44-23, ОП-23; РП-61: яч.61-03, ОП-03, с.ш. 10кВ №1; КТП-152: Т-2; КТП-191: Т-2; КТП-519: Т; КТП-559: Т.

Комиссия в составе:

Председателя: Блундина В.А., начальника ЦСП;

Членов комиссии: Климантова Д.В., главного специалиста ЦСП;

Андросова М.М., начальника ПТО;

Богданова В.В., начальника ЛКУ;

Гольцова Д.Б., начальника УПФП


на перенос сроков текущих ремонтов ГПП-07: яч.07-16 (ТН-6), яч.07-20, яч.07-21, яч.07-22 (ТН-8), 2 с.ш. 6кВ, КЛ-6кВ ф.07-20 до РП-21 яч.21-64; ГПП-14: ВВ-1, ОП-1, Т-1, ЗОН-1, ОП-3, ОП-5, ОП-7, токопровод с литой изоляцией от Т-1 до РШ-14-01, токопровод с литой изоляцией от Т-1 до РШ-14-21, РШ-14-01, шинная сборка 14-01-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-01 до яч. 14-07, РШ-14-21, шинная сборка 14-21-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-21 до яч. 14-27, яч. 14-07 ввод №1, ОП-07, яч. 14-09 ТН-3, яч. 14-27 ввод №3, ОП-27, яч.14-37, ОП-37, КЛ 10 кВ от яч. 14-37 до КТП-559 Т, яч. 14-41 ТН-5, 1 с. ш. 10кВ, 3 с. ш. 10кВ, ВВ-2, ВВС-3, ОП-2, Т-2, ЗОН-2, ОП-4, ОП-6, ОП-8, токопроводы от Т-2 до РШ-14-02, от Т-2 до РШ-14-22, РШ-14-02, шинная сборка 14-22-1, токопровод от РШ-14-22 до яч.14-54, яч.14-10 (ТН-4), яч.14-12, ОП-12, яч.14-28 (ТН-6), яч.14-54, ОП-54, 2 с.ш. 10кВ, 4 с.ш. 10 кВ; РП-21: яч.21-44 (ТН-2), яч.21-62, П-21-62, ТСН-2, Р-ТСН-2, яч.21-59, яч.21-63, яч.21-64, ОП-64, яч.21-67, ВС-21-68, 2 с.ш. 6кВ, ш.п. ячеек секции №2, КЛ-6кВ ф.21-59 до КТП-152 Т-2, КЛ-6кВ ф.21-62 до ТСН-2, КЛ-6кВ ф.21-67 до КТП-197 Т-2; РП-30: яч.30-01, ОП-30-01, яч.30-09 (ТН-1), РВ-1, секция шин 6кВ №1, ш.п. секции №1 РП-44: яч.44-23, ОП-23; РП-61: яч.61-03, ОП-03, с.ш. 10кВ №1; КТП-152: Т-2; КТП-191: Т-2; КТП-519: Т; КТП-559: Т.

Причина переноса: в связи с непрерывным технологическим процессом (выполнение плана производства) и отсутствием в феврале Общей остановки ОФ.

Оборудование осмотрено, замечания: нет


Заключение комиссии: перенести срок выполнения текущих ремонтов вышеперечисленного оборудования на март 2024 года

Акт составлен в 3-х экз.: в ЭУ, ОКиПР, ЦСП.

Председатель комиссии:  Блундин В.А. «21» февраля 2024г.

Члены комиссии:  Климантов Д.В. «21» февраля 2024г.

 Андросов М.М. «21» февраля 2024г.

 Богданов В.В. «21» февраля 2024г.

 Гольцов Д.Б. «21» февраля 2024г.