



Группа НЛМК

Открытое акционерное общество
СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

ОАО «Стойленский ГОК»

Цех сетей и подстанций

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника энергетического управления
(главного энергетика Общества)


В.Н. Пьяных

« 26 » 09 2018

АКТ № 26/1.09-149
технического обследования
от «26» сентября 2018

на перенос сроков текущих ремонтов ГПП-14: Т-2, ЗОН-2, ОП-4, ОП-6, ОП-8, токопровод с литой изоляцией от Т-2 до РШ-14-02, токопровод с литой изоляцией от Т-2 до РШ-14-22, РШ-14-02, шинная сборка 14-02-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-02 до яч. 14-12, РШ-14-22, шинная сборка 14-22-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-22 до яч. 14-54, яч.14-26, ОП-26, ТСН-2, яч.14-27 Ввод №3, ОП-27, яч.14-28 ТН-6, яч.14-54 Ввод №4, ОП-54, сборные шины 10 кВ секции №3, сборные шины 10 кВ секции №4, ВВ-2, Т-1, ЗОН-1, ОП-3, ОП-5, ОП-7, токопровод с литой изоляцией от Т-1 до РШ-14-01, токопровод с литой изоляцией от Т-1 до РШ-14-21, РШ-14-01, шинная сборка 14-01-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-01 до яч. 14-07, РШ-14-21, шинная сборка 14-21-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-21 до яч. 14-27, яч.14-07 Ввод №1, ОП-07, яч.14-09 ТН-3, яч.14-10 ТН-4, яч. 14-12 Ввод №2, ОП-12, сборные шины 10 кВ секции №1, секции №2; КЛ-10 кВ яч.14-30 до РП-61 яч.61-06, КЛ-10 кВ яч. 14-51 до РП-61 яч.61-11.

Члены комиссии в составе:

Председателя: Евтушенко Е.А., начальника ЦСП;

Членов комиссии: Блундина В.А., главного специалиста (по эксплуатации сетей и подстанций);

Павленко А.А., начальника участка подстанций ФП;

Евтушенко М.Е., начальник ПТО.

Составили настоящий акт на перенос текущих ремонтов на ГПП-14: Т-2, ЗОН-2, ОП-4, ОП-6, ОП-8, токопровод с литой изоляцией от Т-2 до РШ-14-02, токопровод с литой изоляцией от Т-2 до РШ-14-22, РШ-14-02, шинная сборка 14-02-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-02 до яч. 14-12, РШ-14-22, шинная сборка 14-22-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-22 до яч. 14-54, яч.14-26, ОП-26, ТСН-2, яч.14-27 Ввод №3, ОП-27, яч.14-28 ТН-6, яч.14-54 Ввод №4, ОП-54, сборные шины 10 кВ секции №3, сборные шины 10 кВ секции №4, ВВ-2, Т-1, ЗОН-1, ОП-3, ОП-5, ОП-7, токопровод с литой изоляцией от Т-1 до РШ-14-01, токопровод с литой изоляцией от Т-1 до РШ-14-21, РШ-14-01, шинная сборка 14-01-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-01 до яч. 14-07, РШ-14-21, шинная сборка 14-21-1, токопровод с литой изоляцией от РШ-14-21 до яч. 14-27, яч.14-07 Ввод №1, ОП-07, яч.14-09 ТН-3, яч.14-10 ТН-4, яч. 14-12 Ввод №2, ОП-12, сборные шины 10 кВ секции №1, секции №2; КЛ-10 кВ яч.14-30 до РП-61 яч.61-06, КЛ-10 кВ яч. 14-51 до РП-61 яч.61-11.

Причина переноса В связи с непрерывным технологическим процессом (выполнение плана производства) ФОК не предоставила отключение оборудования.

Оборудование осмотрено, замечания: нет

Заключение комиссии: перенести срок выполнения текущих ремонтов вышеперечисленного оборудования на май 2018 года.

Акт составлен в 3-х экз.

1-ый экз. – в Энергетическое управление

2-ой экз. – в ОКиПР

3-ий экз. в ЦСП

Председатель комиссии:



Евтушенко Е.А.

«25» 04 2018

Члены комиссии:




Блундин В.А.

«25» 04 2018



Павленко А.А.

«25» 04 2018



Евтушенко М.Е.

«25» 04 2018